



1. Valikon valinta (LOOP)
2. Seuraava näkymä
3. LCD näyttö
4. Kalibrointisinetti

Käyttjävalikko "LOOP 0"

Siirry seuraavaan arvoon painamalla painiketta 2
Näytössä näkyvät peräkkäin seuraavat arvot:

.. 1234567 kWh	Kertynyt energia, MWh
T' 1234567 kWh	Kertynyt virtaama, m ³
8,8,8,8,8,8 kWh	Näyttötesti
LOOP 0	Valikkosilmukka

Käyttjävalikko "LOOP 1" - mittauksen hetkelliset arvot

1234 m ³ /h	Hetkellinen virtaus, m ³ /h
90,4 kW	Hetkellinen teho, kW
TV 9,6 °C	TV - Kaukolämmön menopuolen lämpötila
TR 56,2 °C	TR - Kaukolämmön paluupuolen lämpötila